

Antragsteller: VIEW S.r.l. Via Monchio, 42/46 – 41042 FIORANO MODENESE (MO)		
Erzeugnis: Keramische Fliesen in verschiedenen Formaten mit folgender Markierung Kennzeichen: "Unglasierte keramische Fliesen - Serie GEA".		
Auftrag vom: 23/02/17	Datum des empfangs im prüflabor (Probe durch den Kunden geliefert): 23/02/17	
Prüfdatum:	Anfang datum: 27/02/17	Ende datum: 27/02/17

DIN 51097 (11/1992) - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Naßbelastete Barfußbereiche - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

ANGABEN ZUM PRÜFBELAG:

Abmessung (Länge, Breite) (m):	0,50 x 1,20
Fugenbreite (mm):	2
Art der Verfüng:	Zementmörtel
Anordnung der profilierung:	Keine

ERGEBNISSE

Mittlerer Neigungswinkel:	15,0°
Bewertimgruppe der Rutschgefahr:	A

Technische Überprüfung
Ing. Giordana Cafani




Der Direktor
Prof. Maria Chiara Bignozzi

Die wiedergegebenen Ergebnisse beziehen sich auf die geprüften Proben. Für die Richtigkeit der Probenahme wird keine Verantwortung übernommen, wenn sie nicht unter Beaufsichtigung des Prüflabors erfolgte. Die Vervielfältigung dieses Prüfberichts ist nur in ungekürzter Form zulässig. Irgendeine teilweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Prüflabors. Dieser Prüfbericht umfaßt 1 Seiten.